

# 臺北大眾捷運股份有限公司

## 詳細價目表(小額採購)

廠商名稱：

統一編號：

聯絡人：

聯絡電話：

地址：

案名：新莊機廠1F辦公室通風改善工作

案號： B13A01451

項次	品名(項目)	規格	單位	數量	單價[未稅]	複價[未稅]	備註
1	辦公室外牆開口	1.場辦公室、股辦公室後方外牆各開1口，開口尺寸以搭配排風扇效能為原則。 2.開口上緣之高度不得超過180公分，開口之橫向位置依機關指定，開口之周邊應平整修補(排風扇安裝後牆內/外立面不得外露缺損、裂縫、掉漆、髒污、不平整等異狀)。 3.外牆為鋼筋混凝土牆，厚度約20~25公分。 4.敲除之RC土方應合法運棄，費用包含於本項價金。 5.須於內牆銑孔處安裝通風百	處	2			
2	強制排風扇安裝	1.場辦公室、股辦公室各安裝1組。 2.每組風量50CMM以上。 3.排風扇電源單相110VAC，完工後室內音量量測需在60dB(A)以下。 4.電力引接來源位於辦公室內壁面插座，以EMT管與3.5平方公厘x3C(或3條1C)電纜線(絞線)引接，並安裝風扇啟/閉開關，每組引接長度約30公尺，室內最大高度未達3公尺。 5.運轉風向為室內向室外排風。	組	2			
3	安全帽	應符合相關法規要求。	個	2			
4	反光背心	應符合相關法律要求。	件	2			
5	安全鞋	應符合相關法律要求。	式	2			
6	安全帶	應符合相關法律要求。	只	2			
7	管理費(含保險)	管理費約項次1~2總價之3~6% 保險費約項次1~2總價之0.2%	式	1			
合計總價[未稅]							
稅金							
合計含稅總價【請以阿拉伯數字填寫】：							

備註

- 一、廠商進場安裝、施作、維修時，應依職業安全衛生法規及相關法令辦理職業安全衛生事宜，並遵守機關之「廠商安全衛生工作規定」。
- 二、廠商  是  否應依空氣污染防治法等相關規定於進場開工前以機關名義代機關辦理空污費申繳作業。
- 三、廠商就本採購案  是  否屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人。如屬該法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人，請填「公職人員利益衝突迴避法第14條第2項公職人員及關係人身分關係揭露表」【A. 事前揭露】（請自法務部廉政署網頁「防貪業務專區」→「利益衝突」→「業務宣導」之107年12月10日法廉字第10705012761號函下載），未揭露者依公職人員利益衝突迴避法第18條第3項處罰。
- 四、本表作為廠商報價單使用時，請廠商於「廠商用印」處用印，以茲證明所填列資料及聲明之有效性。
- 五、電子發票：
- (一)如廠商尚未申辦電子發票，因市府及所屬機關於108年1月1日起已推行未達公告金額十分之一之採購案核銷作業電子化，續於同年8月1日起將逾公告金額十分之一之採購案納入適用範疇。請廠商踴躍申辦電子發票，以配合市府採購e化政策。
- (二)有關申辦資訊可至財政部電子發票整合服務平台營業人導入電子發票資訊專區查詢，網址如下：  
[https://www.einvoice.nat.gov.tw/ein\\_upload/html/ESQ/ESQ101W.html](https://www.einvoice.nat.gov.tw/ein_upload/html/ESQ/ESQ101W.html)
- (三)廠商經由財政部平台開立之B2B電子發票應以存證方式開立，存證電子發票開立方式詳財政部操作說明，下載網址如下：  
[https://www.einvoice.nat.gov.tw/EINSM/ein\\_upload/html/ENV/1428905476324-1.html](https://www.einvoice.nat.gov.tw/EINSM/ein_upload/html/ENV/1428905476324-1.html)

廠商用印