

# 物料規格說明

料號	81.PR.0012.EC	原廠編號	
英文品名	NUMERICAL PROTECTION RELAY		
中文品名	微處理式保護電驛		
詳細規格	<p>1. 廠牌:ENERTRONICS CONTROLS INC. (ECI)                  2. 型號:MCRC                  3. 保護功能:瞬時/延時過電流(國際代碼:50/51)及瞬時/延時接地過電流(國際代碼:50N/51N)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>圖示僅供參考，廠商所交財物須符合詳細規格</p>		
驗收方式	<p>1. 比對廠牌、型號是否符合契約規定。                  2. 依機關既有設備之設定值進行設定，並依維護保養表單進行測試，須符合表單之允收標準，測試後安裝於現場連續測試3日應能正常使用(無須額外加工或增購其他零配件)。                  3. 驗收有瑕疵或異常之情況，所交財物退回改正，重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	委管處兒童新樂園中心	申請人	曾昱筌 聯絡電話 02-28333823#513