

物料規格說明

項次:1

料 號	91.08.0046.LO	原廠編號	
英文品名	UPS		
中文品名	低壓不斷電系統		
詳細規格	<p>1.廠牌：伊頓飛瑞 2.型號：C-1000F 3.特性：單相 On-Line 在線式 4.組態：直立式 5.額定容量：1kVA 6.輸入電壓：80V~140V (±5V) 7.輸出電壓(可設定)：100V, 110V, 115V, 120V(±2%) 8.負載功率因數：0.8(含)以上 9.內含充電電池，電池之產品標示保存期限:自製造日期至少 6 個月</p> <div style="text-align: center;">  <p>參考圖片</p> </div>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1)比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號及規格是否符合契約規定。 (2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號及規格須符合契約規定</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。 (1)測試數量：全數測試。 (2)測試方法：將廠商所交貨標的物接上 110VAC/220VAC 輸入電源，按壓開/關機鍵測試是否能正常開機，開機後按壓開/關機鍵測試是否能正常關機；開機後市電指示燈是否正常及變流器指示燈是否正常，並以電表量測輸出電壓。 (3)測試地點：機關指定地點。 (4)允收標準： A、測試：廠商所交財物應能正常使用（無須額外加工或增購其他零配件），且應能正常開/關機，市電指示燈及變流器指示燈應亮燈，輸出電壓應在 99~121VAC(輸入電壓 110VAC)/198~242VAC(輸入電壓 220VAC)。 B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	系統處供電廠	申請人	王光祖
		聯絡電話	02-29363730 #3636

物料規格說明

項次:2

料號	13.76.0030.LO	原廠編號	
英文品名	UPS		
中文品名	低壓不斷電系統		
詳細規格	<p>1.廠牌：伊頓飛瑞 2.型號：C-1000FS 3.特性：單相 On-Line 在線式 4.組態：直立式 5.額定容量：1kVA 6.輸入電壓：115~300V (±5V) 7.輸出電壓(可設定)：200V, 208V, 220V, 230V, 240V(±2%) 8.負載功率因數：0.8(含)以上 9.內含充電電池，電池之產品標示保存期限:自製造日期至少 6 個月</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p>參考圖片</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1)比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號及規格是否符合契約規定。 (2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號及規格須符合契約規定</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。 (1)測試數量：全數測試。 (2)測試方法：將廠商所交貨標的物接上 110VAC/220VAC 輸入電源，按壓開/關機鍵測試是否能正常開機，開機後按壓開/關機鍵測試是否能正常關機；開機後市電指示燈是否正常及變流器指示燈是否正常，並以電表量測輸出電壓。 (3)測試地點：機關指定地點。 (4)允收標準： A、測試：廠商所交財物應能正常使用（無須額外加工或增購其他零配件），且應能正常開/關機，市電指示燈及變流器指示燈應亮燈，輸出電壓應在 99~121VAC(輸入電壓 110VAC)/198~242VAC(輸入電源 220VAC)。 B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	系統處供電廠	申請人	王光祖
		聯絡電話	02-29363730 #3636

物料規格說明

項次:3

料號	35.12.0520.LO	原廠編號	
英文品名	MEDIA CONVERTER		
中文品名	光電轉換器		
詳細規格	<p>1.廠牌：EtherWAN。 2.型號：EL2211-A1U。 3.10/100/1000BASE-TX：1 port。 4.1000BASE-LX(SC)-10Km：1 port。 5.可與EtherWAN EM1100TTLC-10互通。</p> <div style="text-align: center;">  <p>參考圖</p> </div>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。 (1) 測試數量：全數測試。 (2) 測試方法：安裝於機關既有不斷電系統測試2天。 (3) 測試地點：機關指定之地點。 (4) 允收標準： A、測試：可正常安裝於設備上且測試2天無異常。 B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	系統處通訊廠	申請人	陳宗陽
		聯絡電話	02-27828660 #8232

物料規格說明

項次:4

料 號	35.12.0470.LO	原廠編號	
英文品名	PHOTOELECTRIC CONVERTER		
中文品名	光電轉換器(ST 接頭)		
詳細規格	<p>1.廠牌：SUNKIND 2.型號：SKC-3211 ST/SM/20 3.接頭型式：ST 接頭</p> <div data-bbox="580 568 1225 1214" data-label="Image"> </div> <p>(圖片僅供參考)</p>		
驗收方式	<p>外觀檢查：</p> <p>(1)比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p>		
需求單位	系統處通訊廠	申請人	陳奉建
		聯絡電話	02-25505600 #6886

物料規格說明

項次:5

料號	36.BC.0641.SR	原廠編號	BNT-500A
英文品名	EMERGENCY UPS		
中文品名	緊急救援 UPS		
詳細規格	<p>1.廠牌：科風，型號：BNT-500A</p> <p>2.內含充電電池，電池之產品標示保存期限：自製造日起至少 6 個月</p> <p style="text-align: center;">參考圖片</p> 		
驗收方式	<p>外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p>		
需求單位	電機處電梯廠	申請人	黃裕晟
		聯絡電話	02-25505600 #3082