17 1 1 7 7 0	10 00 74				- 天 八・1			
料 號	92.10.0302.LO	原廠	編號					
英文品名	RESIDUAL CURRENT PLUGS AND RECEPTACLES							
中文品名	漏電斷路器(移動式)							
詳細規格	1. 漏電跳脫方式電子偵測機械式跳脫							
	2. 符合標準:CNS5422 (IEC60947-2)							
	3. 額定使用電壓: 110V							
	4. 額定電流:15 A							
	5. 極數: 2P							
	6. 額定靈敏度電流:15mA							
	7. 額定動作時間:0.1 秒(高速型)							
	8. 短時間耐電流容量: Ic 110V/1. 0kA							
	9. 三孔型插座							
	配線用插接器 即應即用 (與無單即與 (與無單即與 (與無單即與 (與無單即與 (與無單的與 (與無單的與 (與無理的與 (與無理的與 (與無理的與 (與無理的與 (與無理的與 (與無理的與 (與無理的與 (與無理的與 (與無理的與 (與無理的與 (與無理的與 (與無理的與 (與無理的 (與是 (與是 (與是 (與是 (與是 (與是 (與是 (與是							
驗收方式	外觀檢查:							
•	(1)比對廠商所交財物外	觀、規格	是否符合契約	力規定	0			
	(2) 允收標準:		·					
	A、廠商所交財物外觀無缺	、陷、規格	6須符合契約5	見定。				
	B、驗收及複驗有瑕疵或異	常之情沉	,則該項所多	こ財物/	僅就不合格數			
	量退回改正,俟不合格財物	量退回改正,俟不合格財物重新交貨後再行驗收。						
需求單位	車輛處車輛三廠	申請曾昱	 誠		02-22815136 #3203			

料號	92.10.0373.LO				
英文品名	RESIDUAL CURRENT PLUGS AND RECEPTACLES				
中文品名	220V 漏電斷路器(移動式)				
詳細規格	1. 透明接線盒尺寸:230*180*120mm 以內一件。 2. 漏電斷路器:2P20A 以上,額定靈敏度電流 30mA 一件。 3. T型插頭、T型插座及電線固定頭各一件。 4. 電線:3 芯電源線 1 米長一件。 5. 上述 1~4 料件須完成組裝。				









參考圖示

驗收方式 外

外觀檢查:

- (1)比對廠商所交財物外觀、規格是否符合契約規定。
- (2) 允收標準:
- A、廠商所交財物外觀無缺陷、規格須符合契約規定。
- B、驗收及複驗有瑕疵或異常之情況,則該項所交財物僅就不合格數量 退回改正,俟不合格財物重新交貨後再行驗收。

需求單位	車輛處車輛三廠	申請人	曾昱誠	•	02-22815136 #3203
------	---------	-----	-----	---	----------------------