


物料規格說明

項次:1

料 號	13.13.M003.L0	原廠編號	
英文品名	22kV BUSBAR CONNECTION KIT PROTECTIVE GEAR		
中文品名	22kV 匯流排連結套件護具		
詳細規格	1. 外部尺寸：145.2mm(長)×133.4mm(寬)×103.6mm(深)。(誤差：±5mm) 2. 內部尺寸：134mm(長)×122.2mm(寬)×99.6mm(深)。(誤差：±5mm) 3. BUSHING 端開口尺寸：φ53.3mm(直徑)。(誤差：±5mm) 4. 匯流排銅棒端開口尺寸：φ56.5mm(直徑)。(誤差：±5mm) 參考照片 		

驗收方式	1. 目視檢查數量為全數。 2. 機關檢視廠商所交財物外觀、規格。 3. 測試方式：抽測 3 件，將廠商所交財物與匯流排銅棒及連結套件組裝比對。 4. 允收標準： (1) 廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合契約規定。 (2) 測試：使用備品或現場設備，經組裝後護蓋密合無搖晃及鬆脫情形。 (3) 有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。				
需求單位	系統處供電廠	申請人	劉浩榮	聯絡電話	02-29363730 #3636