

物料規格說明

項次:1

料 號	35.99.0022.LO	原廠編號	
英文品名	PROXIMITY ACCESS CONTROL POWER PACK		
中文品名	門禁系統電源控制器		
詳細規格	1. 廠牌：HEART 2. 型號：HP1506N 3. 須與機關既有設備相容可互換 參考圖 		
驗收方式	(一)驗收時： 1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。 2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。 (1) 測試數量：全數測試。 (2) 測試方法：安裝於機關指定之地點測試 2 天。 (3) 測試地點：機關指定之地點。 (4) 允收標準： A、測試：可正常安裝於設備上且測試 2 天無異常。 B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。 (二)文件：無。		
需求單位	系統處通訊廠	申請人	陳宗陽 聯絡電話 02-27828660 #8232

物料規格說明

項次:2

料 號	15.36.0007.LO	原 廠 編 號			
英文品名	ACCESS CONTROLLER				
中文品名	門禁控制器				
詳細規格	1. 廠牌：HEART。 2. 型號：HA6535A。 3. 須附電源適配器(Adapter)：輸入 100~240VAC，輸出 12VDC 1.5A。 參考圖 				
驗收方式	(一)驗收時： 1、外觀檢查： （1）比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。 （2）允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。 2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。 （1）測試數量：全數測試。 （2）測試方法：安裝於機關指定之地點測試 2 天。 （3）測試地點：機關指定之地點。 （4）允收標準： A、測試：可正常安裝於設備上且測試 2 天無異常。 B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。 (二)文件：無。				
需求單位	系統處通訊廠	申請人	陳宗陽	聯絡電話	02-27828660 #8232