

物料規格說明

項次:1

料 號	15.36.0002.UF	原廠編號	
英文字名	ACS. IC CARD READER		
中文品名	進場作業管制系統 IC 卡感應器		
詳細規格	<ol style="list-style-type: none">1. 廠牌：立固。2. 型號：RD1228T。3. 卡片類型：ISO14443A/B 標準，MIFARE 感應卡，L10、S50、S70。4. 讀卡距離：3 ~ 8 公分。5. 顯示器：128 X 64 點矩陣 LCD。6. 可提供 15 組(含)以上之功能鍵，至少包含「差勤上班」、「差勤下班」、「作業進場」、「作業離場」、「外包人力(上、下班)」、「保全人員」、「視導人員」、「清潔人員」、「搶救搶修」、「巡查」，並於按鍵上標示該功能字樣，其餘目前未使用之按鍵部份，請貼字為「保留」。7. 需含 1 組輸入電源轉接用變壓器，其工作溫度須能至 +60°C(含)以上，並須具有安規 BSMI 認證標章。8. 需附下進線背板。9. 適用於文湖線木柵段進場管制系統(ACS)。		



參考圖示

物料規格說明

項次:1

驗收方式	<p>(一)驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1)比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1)測試數量：全數測試。</p> <p>(2)測試方法：安裝於機關指定之地點測試2天。</p> <p>(3)測試地點：機關指定之地點。</p> <p>(4)允收標準：</p> <p>A、測試：可正常安裝於設備上且測試2天無異常。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> <p>(二)文件：無。</p>				
需求單位	系統處通訊廠	申請人	陳宗陽	聯絡電話	02-27828660 #8232