


# 物料規格說明

項次:1

料號	33.DC.0006.L0	原廠編號	
英文品名	MOTOR LIMIT SWITCH		
中文品名	直流開關盤馬達極限開關		
詳細規格	<p>1. 廠牌：SCHALTBAU。</p> <p>2. 型號：S800 e。</p>		
			
	(參考圖)		
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：</p> <p>(1) 測試數量：20件。</p> <p>(2) 測試方法：機關使用三用電表量測各接點阻值確認是否正常。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定地點。</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A. 廠商所交財物接點於開路狀態以三用電表量測應為不導通(阻抗大於1K 歐姆或顯示 OL)；於閉路狀態下以三用電表量測應為導通(電表發出嗶聲或阻抗小於1歐姆)。</p> <p>B. 驗收或複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量2倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p>		
需求單位	系統處供電廠	申請人	蕭祥佑
		聯絡電話	(02)2893-0105#5011

2026年06月26日自物料系統下載檔案